

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN
CARAȘ-SEVERIN



SERVICIUL DE LOGISTICA

NESECRET
Reșita
Nr. 90976 din 04.04.2022
Ex. nr. 1
Nr. ex. redactate 1

Răspuns la
Solicitarea de clarificări din data de 04.04.2022, ora 08.51

Urmarea a Solicitării de clarificări din data de 04.04.2022, ora 08.51 referitoare la „Lucrari de reparatii curente Post de Politie si locuinta de serviciu PRIGOR” având codul de identificare ADV 1281016, vă comunicam următoarele:

Întrebare 1 : Va rugam sa ne precizati ce se va cota in cadrul Obiectului -Reparatii curente-Stadiul fizic 05-Instalatie termica –poz 24.IA22A1-Asimilat Boiler cu serpentina 80l-3 buc, avand in vedere ca aceasta pozitie se regaseste si in cadrul Obiectului -Reparatii curente-Stadiul fizic 06-Instalatie sanitara –poz 45.IA22A1-Asimilat Boiler cu serpentina 80l-3 buc.

Precizam ca In Formularul F4-se regasete procurare Boiler electric 80 l-3 buc.

Răspuns 1 : In urma sesizarii unor inadvertente in cadrul listelor de cantitati la obiectivul :Lucrari de reparatii curente Post de Politie si locuinta de serviciu Prigor, se aduce urmatoarea clarificare:

-in cadrul obiectului Reparatii curente-stadiul fizic 05.Instalatie termica poz.24 IA22A1-asimilat montaj boiler cu serpentina 80 litri-3 buc, nu se va oferta.

I.ȘEFUL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

TERCIU CIPRIAN IOAN

Cms.șef STOIAN SOFIA



**ȘEFUL SERVICIULUI
LOGISTIC**

Comisar de poliție
TARLA LUCIAN